

Resum de les analítiques legalment establertes per a les piscines d'ús públic

(S'han d'acomplir els paràmetres establerts en les dues legislacions vigents: Decret 95/2000 i RD 742/2013)

PERIODICITAT ANÀLISIS	INDICADOR DE QUALITAT	DECRET 95/2000		REAL DECRET 742/2013		
		VAS DESCOBERT	VAS COBERT/ JACUZZI	VAS DESCOBERT	VAS COBERT	JACUZZI
RUTINA DIÀRIA (dues vegades al dia)	<i>Qualitat de l'aigua</i>	pH Transparència Clor lliure Clor combinat *Brom **Ac. isocianúric	pH Transparència Clor lliure Clor combinat *Brom **Ac. isocianúric	pH Transparència Clor lliure Clor combinat *Brom **Ac. isocianúric Terbolesa Temps de recirculació	pH Transparència Clor lliure Clor combinat *Brom **Ac. isocianúric Terbolesa Temps de recirculació	pH Transparència Clor lliure Clor combinat *Brom **Ac. Isocianúric Terbolesa Temps de recirculació
	<i>Qualitat de l'aire</i>		T de l'aigua T de l'ambient Humitat relativa		T de l'aigua T de l'ambient Humitat relativa CO2	T de l'aigua T de l'ambient Humitat relativa CO2

* Es controlarà quan s'utilitzi Br com a desinfectant

** Es controlarà quan s'utilitzin derivats de l'Ac. Triclorisocianuric (clor tabletes)

PERIODICITAT ANÀLISIS	INDICADOR DE QUALITAT	DECRET 95/2000		REAL DECRET 742/2013		
		VAS DESCOBERT	VAS COBERT/ JACUZZI	VAS DESCOBERT	VAS COBERT	JACUZZI
MENSUAL	<i>Qualitat de l'aigua</i>			<i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomona aeruginosa</i>	<i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomona aeruginosa</i>	<i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomona aeruginosa</i> <i>Legionel·la spp</i>
BIMENSUAL	Qualitat de l'aigua	Oxidabilitat al permanganat Amoníac Coliformes fecals <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i>				