

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Departament de Protecció Civil
Exp. 07/14

**Informe referent al pla d'autoprotecció del
CENTRE DE DIA L'ONADA TARRAGONA**

PAU de competència municipal, amb número de registre: 9017E/2549/2014

D'acord amb el que s'estableix a l'apartat b) de l'article 16.2 del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, i una vegada examinada la documentació tècnica corresponent al pla d'autoprotecció del Centre de dia l'Onada Tarragona, presentada en data 22 de gener de 2014, per part de la RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA SL, s'informa que caldria subsanar les deficiències que es relacionen a continuació i presentar de nou el pla:

- Apartat 1.5.- Hi ha una discordança entre el número de persones en l'horari 1 i l'horari 2.
- Apartat 1.5.2.- El títol del quadre de presència és del personal laboral sense ocupants.
- Apartat 1.6.2.1.- A l'avaluació d'incendi en zones comuns el resultat és risc baix, no risc mitjà.
- Apartat 1.7.- Manca plànol d'emplaçament.
- Apartat 3.3.- Caldria aportar la titulació en EPI de tot el personal, tal com indica l'organigrama.

Tot el que s'informa als efectes oportuns, llevat d'opinió millor fonamentada.

El cap de secció de Protecció civil
Tarragona, 8 d'abril de 2014